

Департамент образования Вологодской области
бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Вологодской области
«Вологодский
аграрно-экономический колледж»
160029, г. Вологда, ул. Горького, д. 140
телефоны: 27-24-94, 28-01-95
факс: 27-24-94
E-mail : volsht@mail.ru

ГУ МЧС России
по Вологодской области

03.08.2021

№ 01-19/ 165

Администрация БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж» сообщает о принятых мерах по устранению нарушений требований пожарной безопасности, указанных в постановлении № 154 от 06.07.2021.

Нарушение 1:

1. Руководитель организации не осуществил проверку состояния огнезащитного покрытия деревянных строительных конструкций кровли здания по ул. Прокатова, д. 3.

Принятые меры:

1. 21 июля 2021 года проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения общежития, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Прокатова, д.3 (копия акта сдачи-приемки работ прилагается).

Нарушение 2:

2. Внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожаров в здании.

Принятые меры:

2. В результате плановых проверок давления во внутреннем противопожарном водопроводе администрации колледжа было известно о несоответствии давления в трубах нормам, определенным правилами.

Поэтому, 26 августа 2020 года был заключен договор № 63/2020 с ООО «ТехноПро» на обследование, проведение дефектовки внутреннего противопожарного водопровода в здании общежития по адресу: Вологда, ул. Прокатова, 3 и составлению сметы на ремонтные работы. В результате исполнения договора получено заключение: «Локальный или частичный ремонт ВПВ невозможен. Необходимо провести капитальный ремонт». Был составлен сводный сметный расчет на сумму 788 982, 61 руб. и направлен в Департамент образования.

Финансирование на начало июня 2021 года выделено не было.

После получения Постановления № 154 от 06 июля 2021 года о назначении административного наказания, в Департамент образования 09.07.21 было направлено письмо № 01-18/100 с просьбой выделить финансирование на исправление нарушения, выявленного сотрудниками МЧС при плановой проверке. Вопрос о выделении средств не решен (копия письма прилагается).

Нарушение 3:

3. На путях эвакуации применены декоративно-отделочные материалы, класс пожарной опасности которых выше, чем КМ 1 (пластиковые панели в фойе у главного входа).

ОНД № 01-19/165
г. ВОЛОГДА

ул. ЗОСИМОВСКАЯ Д. 63А

ИНД 160000

04 АВГ 2021

Р.А. Кереметов

Принятые меры:

3. В связи с началом нового учебного года 1 сентября и проведением 19 сентября 2021 года выборов депутатов в законодательное собрание Вологодской области и Государственную Думу (избирательный участок № 310) определены сроки готовности помещений для проведения вышеуказанных мероприятий.

А именно: 5 августа 2021 года - приемка колледжа комиссией Департамента образования; 19 августа 2021 года - время начала работы выборной комиссии.

В течение июля решить вопрос о предоставлении финансирования и проведении работ по замене отделочных материалов не представилось возможным.

Данные работы планируем провести до марта 2022 года.

Нарушение 4:

4. На путях эвакуации применены декоративно-отделочные материалы, класс пожарной опасности которых выше, чем КМ 1 (пластиковые панели в холле у кабинета диспетчера).

Принятые меры:

4. Пластиковые панели в холле у кабинета диспетчера демонтированы. Вместо них установлено ограждение из негорючих материалов (фотографии прилагаются).

Нарушение 5:

5. На путях эвакуации применены декоративно-отделочные материалы, класс пожарной опасности которых выше, чем КМ 1 (кабинет учебной части выгорожен деревянной вагонкой).

Принятые меры:

5. Ограждение кабинета учебной части демонтировано, перегородка выполнена из негорючих материалов (фотография прилагается).

Нарушение 6: Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывоопасной и пожарной опасности, а также не определил класс зоны.

Принятые меры:

6. 19 июля 2021 года проведены работы по расчету категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, определения классов зон (копия титульного листа технического заключения и копия акта выполненных работ прилагается).

Приложение:

1. Копия акта сдачи-приемки выполненных работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли.
2. Копия письма в Департамент образования.
3. Фотографии установленных ограждений из негорючих материалов — 3 шт.
4. Копия титульного листа технического заключения и копия акта выполненных работ.

Директор колледжа



Л.А.Климина