



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Вологодской области

г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. (8172) 57-11-02.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. (8172) 57-11-88.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Вологда
160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 63а, телефон (8172) 75-07-16;
e-mail: ond01-35@mail.ru

Предписание № 213/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Вологодский аграрно-экономический колледж» (БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж»), юридический адрес: Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького, д.140, ОГРН: 1023500872735; ИНН: 3525044660.

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты и (или) территории (земельного участка); юридический адрес (адрес места регистрации индивидуального предпринимателя); ОГРН.

Во исполнение распоряжения ВрИО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Вологда управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области Тропова Виталия Алексеевича № 213 от 24.05.2021 года, проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в отношении объекта защиты по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Прокатова, д. 3 (пристройка к учебному корпусу).

(реквизиты распоряжения о проведении проверки, сведения об объекте защиты на котором выявлены нарушения требований пожарной безопасности, адрес места расположения объекта(ов) защиты).

Проверка проводилась в период с 17.06.2021 года по 29.06.2021 года, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Вологда управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области Послушной Е.А.

(период проведения проверки, сведения о лицах проводивших проверку, должность, Фамилия И.О.)

совместно с директором БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж» Климиной Л.А., заместителем директора по административно-хозяйственной работе Кердивар А.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования	Отметка (подпись) о выполнении (указываются)

			пожарно й безопасн ости	ТОЛЬКО выполнен ие)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не осуществил проверку состояния огнезащитного покрытия деревянных строительных конструкций кровли здания.	п. 13 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.03. 2022	
2.	Внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожаров в здании (менее 2,5 л/с).	ч. 1 ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 7.1, п. 7.6 СП 10.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правил проектирования», с учетом ч.4. ст.4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.03. 2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.



*Старший инспектор ОНД и ПР по
г. Вологда УНД и ПР ГУ МЧС России
по Вологодской области*

(должность государственного инспектора)

Послушная Е.А.

(фамилия, инициалы)

“ 29 ” 06 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

В
(подпись)
“ 26 ” 06 2021 г.

Сергей
(должность)

Косин
(фамилия, инициалы)

Предписание направлено

(фамилия, инициалы физического лица или законного представителя
юридического лица)

« » 20 г., исходящий №
(заполняется при направлении копии определения по почте)